



GAU UIL ASL ROMA 5

Colleferro 28/08/25

Al Direttore Generale ASLRM5
Dott.ssa S. Cavalli

Al Direttore Sanitario ff Colleferro
Dott.ssa Gabriella Guerriero

Alla Responsabile Ufficio PST Colleferro
Dott.ssa Roberta Roscioli

Loro Sedi

Oggetto: Campanelli di emergenza P/O Colleferro

Giungono segnalazioni alla scrivente O.S. che nonostante sia stato più volte fatto presente il loro malfunzionamento nei reparti del Pronto Soccorso (O.B.I) e di Medicina D'Urgenza , a tutt'oggi nessuna azione risolutiva sia stata adottata ,visto il perdurare della problematica. Pertanto si chiede ,a tutela dell'utenza e degli operatori sanitari , un intervento definitivo ed immediato con l'attivazione di un impianto di chiamata con segnalazione acustica e luminosa come previsto dai requisiti impiantistici-tecnologici nell'allegato "C del DCA 8/11 e s.m.e i". Alla luce di quanto sopra la UILfpl si riserva di intraprendere tutte le iniziative proprie del sindacato affinché ci sia un celere e positivo riscontro.

Si porgono distinti saluti.

**Il Coordinatore del GAU UIL FPL
Mauro Maurizio**

**I Delegati UIL FPL
Massimiliano Ionta Luigina Del Monte**